

**Муниципальное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа №11**

Россия, 155902 Ивановская обл., г.Шуя, ул.Аникина, д.21, тел.: 8(49351)4-93-45

e-mail: moiashkola11@mail.ru

ИНН 3706007740 КПП 370601001 ОГРН 1023701390998 БИК 12406500

Исх. №71 от 19.06.2024 г.

В отдел надзорной деятельности г.о. Шуя
Шуйского и Савинского районов
Главного управления МЧС России по
Ивановской области
Директора МОУ ООШ № 11 Бодрягиной Е.Б.

Отчет

об исполнении представления об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

На Ваше Представление №ИВ-135-4-3-200 от 31.05.2024г. об устранении причин и
условий, способствовавших совершению административного правонарушения, сообщая
следующее.

Выявленные нарушения обязательных требований пожарной безопасности устранены
19.06.2024года.

А именно:

- инженерная коммуникация (водопроводная труба), уменьшающая зону действия системы противопожарной защиты, закрывающая световой оповещатель «Выход» СОУЭ, расположенного над дверью запасного эвакуационного выхода, закреплена над световым оповещателем «Выход» и не закрывает световой оповещатель (фото прилагается);
- согласно АКТА проверки работоспособности (проведению работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений от 19.06.2024г. б/н дымовые пожарные извещатели ИПДЛ размещенные в спортивном зале остались от старой сигнализации и не входят в действующую систему, работающую на адресной основе. (АКТ прилагается).

Директор МОУ ООШ № 11 для



Е.Б. Бодрягина