



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Главное управление МЧС России
по Ивановской области)

ул. Кооперативная, 8 г. Шуя, 155908
тел. 3-71-14 (код 49351)
«телефон доверия»: 29-99-99
e-mail: ond-shuya@37.mchs.gov.ru
«31» мая 2024 года № ИВ-135-4-3-200

МОУ ООШ № 11

Ивановская область, г. Шуя, ул.
Аникина, д. 21

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

«31» мая 2024 г.

г. Шуя
(место рассмотрения: город, село, район)

Начальник ОАП ОНД и ПР (г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов) УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Ивановской области – государственный инспектор г.о. Шуя,
Шуйского и Савинского районов по пожарному надзору майор внутренней службы Зубов Илья
Евгеньевич

рассмотрев постановление № 24/64 от «31» мая 2024 г. по административному правонарушению в
области пожарной безопасности и материалы в отношении должностного лица – директора МОУ
ООШ №11 Бодрягиной Елены Борисовны
установил, что

Шуйской межрайонной прокуратурой с привлечением специалистов ОНД и ПР (г.о. Шуя,
Шуйского и Савинского районов) УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ивановской
области в период времени с 00 часов 00 минут по 23 часов 59 минут 23 мая 2024 была проведена
проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности деятельности МОУ
ООШ № 11 по адресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Аникина, д. 21.

Указанное лицо при выполнении должностных обязанностей нарушила требования (не
обеспечила выполнение требований) пожарной безопасности, а именно:

- допущено размещение инженерной коммуникации (водопроводной трубы), которое
уменьшает зону действия систем противопожарной защиты (закрывает световой оповещатель
«Выход» СОУЭ, расположенного над дверью запасного эвакуационного выхода) Основание: пп.
«е» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 (Далее -
ППР в РФ);

- в помещении спортзала линейные дымовые пожарные извещатели (ИПДЛ) частично
углублены в подвесной потолок, который уменьшает зону действия систем противопожарной
защиты (Основание: пп. «е» п. 16 ППР в РФ).

за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1
статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены причины и условия, которые способствовали совершению данного правонарушения в области пожарной безопасности.

Причинами и условиями, способствующими совершению административного правонарушения, выявленного в ходе проведения проверки, являются ненадлежащая организация работы в указанной сфере, а также незнание нормативно – правовых актов регламентирующих пожарную безопасность объекта.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34 и частью первой ст. 29.13 КоАП РФ

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть данное Представление и принять действенные меры к устранению выявленных нарушений, причин и условий, им способствовавших;
2. Рассмотреть вопрос о выделении финансирования на устранение нарушений требований пожарной безопасности;
3. Разработать и утвердить план устранения нарушений требований пожарной безопасности;
4. Осуществлять непрерывный контроль за своевременным исполнением плана устранения нарушений требований пожарной безопасности.

Настоящее представление в соответствии с частью 2 ст. 29.13 КоАП РФ подлежит рассмотрению с обязательным сообщением в наш адрес о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его получения.

Одновременно сообщаем, что за непринятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения в установленный срок в соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность. За не предоставление сведений, равно как не своевременное предоставление сведений (о результатах принятых мер, предложенных настоящим представлением), предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ.

Государственный инспектор
г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов
по пожарному надзору



И.Е. Зубов

Представление получил «31» мая 2024г.

Богус

(фамилия, подпись)